

海珠区压力监测点平均压力、压力合格率

填报单位：广州市自来水有限公司生产运行部

2024年	区域	海珠区			平均
	测压点	前进路	南石西	仑头	
1月	平均压力 (MPa)	0.184	0.215	0.225	0.208
	合格率	100.00%	99.97%	100.00%	99.99%
2月	平均压力 (MPa)	0.188	0.218	0.228	0.211
	合格率	99.96%	100.00%	100.00%	99.99%
3月	平均压力 (MPa)	0.181	0.214	0.223	0.206
	合格率	99.83%	100.00%	99.53%	99.79%
4月	平均压力 (MPa)	0.182	0.216	0.221	0.206
	合格率	100.00%	99.97%	100.00%	99.99%
5月	平均压力 (MPa)	0.185	0.215	0.223	0.207
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6月	平均压力 (MPa)	0.187	0.215	0.223	0.208
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7月	平均压力 (MPa)	0.185	0.211	0.223	0.206
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8月	平均压力 (MPa)	0.185	0.208	0.225	0.206
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9月	平均压力 (MPa)	0.186	0.206	0.224	0.205
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
10月	平均压力 (MPa)	0.182	0.204	0.221	0.202
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
11月	平均压力 (MPa)	0.182	0.206	0.223	0.204
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
12月	平均压力 (MPa)	0.181	0.205	0.223	0.203
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

主管：陈磊

审核：罗翔

填表人：周永峰

报出日期：2025年1月2日