

海珠区压力监测点平均压力、压力合格率

填报单位：广州市自来水有限公司生产运行部

2025年	测压点	海珠区			平均
		前进路	南石西	仑头	
1月	平均压力（MPa）	0.183	0.206	0.225	0.205
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2月	平均压力（MPa）	0.182	0.204	0.222	0.203
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3月	平均压力（MPa）	0.180	0.203	0.221	0.201
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

主管：陈金雷

审核：罗翔鹏

填表人：周永峰

报出日期：2025年4月2日