广州市自来水有限公司海珠区供水水质综合合格率月报表

表号：水质统10-4,5表
填表单位：水质部
受表单位：区水务局
上报日期：月后4天

2026年5月

检验项目	计　划	实　绩	季度	累计
出厂水9项合格率%	99.90	100	100	100
常规检验项目综合合格率%	99.90	100	100	100
非常规检验项目综合合格率%	99.90	——	——	100
管网水7项合格率%	99.90	100	100	100
综合合格率%	99.90	100	100	100

广州市自来水有限公司海珠区出厂水水质检验项目合格率月报表

2026年5月

检验项目		南洲水厂
出厂水9项合格率	检验次数	2311
	合格次数	2311
	合格率%	100
常规检验项目综合合格率	检验次数	37
	合格次数	37
	合格率%	100
非常规检验项目综合合格率	检验次数	——
	合格次数	——
	合格率%	——

部长：　　审核：　　制表：

报出日期：2026年6月5日

广州市自来水有限公司海珠区管网水七项合格率月报表

表　　号：水质统09-2表

2026年5月

填表单位：水质部

受表单位：区水务局

上报日期：月后4天

检验项目		海珠区
浑浊度	检验次数	168
	合格次数	168
	合格率%	100
色度	检验次数	168
	合格次数	168
	合格率%	100
臭和味	检验次数	168
	合格次数	168
	合格率%	100
游离氯	检验次数	168
	合格次数	168
	合格率%	100
菌落总数	检验次数	168
	合格次数	168
	合格率%	100
总大肠菌群	检验次数	168
	合格次数	168
	合格率%	100
高锰酸盐指数（以O_2计）	检验次数	28
	合格次数	28
	合格率%	100
7项综合合格率	检验次数	1036
	合格次数	1036
	合格率%	100

部长：　　审核：　　制表：

报出日期：2026/6/3

210013060990

国家城市供水水质监测网广州监测站

检 测 报 告

样 品 名 称：　　水源水

委 托 单 位：　　广州市自来水有限公司南洲水厂

报 告 编 号：　　JCBG-202605-0003A

检测机构公章

地址：广州环市西路5号　　邮政编码：510160　　电话：　　020-81730275

国家城市供水水质监测网广州监测站

检 测 机 构 声 明

一、本监测站已通过国家实验室资质认定评审，证书编号：210013060990。

二、本监测站保证检测数据的科学性、公正性和准确性，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

三、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量体系文件进行。

四、本监测站对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。

五、本监测站对客户提供的样品信息，给予明确标识，不承担核实责任，结果仅适用于收到的样品。

六、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。

七、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

八、本检测报告必须经授权签字人签发才能有效。

九、委托方对检测报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检测报告期限终止日起7天内提出申诉，逾期不予受理。微生物检测结果不做复检。

十、任何人不得使用本报告进行不当宣传。

十一、申诉受理部门：综合管理室　　电话：020-81730275

国家城市供水水质监测网广州监测站

一、检测概况

报告编号	JCBG-202605-0003A	样品编号	【010115】A-202605-0003
采样日期	2026年5月12日	接样日期	2026年5月12日
委托单位	广州市自来水有限公司南洲水厂	委托单位地址	广州市海珠区南洲路935号
样品名称	水源水	采样地点	北江西海水源泵站取水口
样品数量	1	样品性状	液体
采样人员	苏兆斌、廖志恒	采样情况	正常
包装情况	完好	检验日期	2026年05月12日至2026年05月19日
参考标准	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 Ⅱ类		
采样计划	《国家城市供水水质监测网广州监测站2026年5月采样计划》		
采样方法	《水样采样作业指导书》GZ/D(3)-16		
检测结果与方法设备等信息见检测报告及附表			

二、备注：

1、溶解氧、水温为现场检测项目。2、总磷检测结果以P计；总氮检测结果以N计；氟化物检测结果以F^-计；硫酸盐检测结果以SO_4^{2-}计；氯化物检测结果以Cl^-计。3、阴离子合成洗涤剂又称阴离子表面活性剂，挥发酚类(以苯酚计)即为挥发酚。

编制：　　审核：　　签发：

签发日期:**2026年6月3日**

国家城市供水水质监测网广州监测站

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

报告编号：JCBG-202605-0003A　　样品编号：【010115】A-202605-0003

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 3838-2002 Ⅱ类	
1	水温	℃	--	24.7
2	pH	无量纲	6～9	7.32
3	溶解氧	mg/L	≥6	7.1
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤4	1.8
5	化学需氧量	mg/L	≤15	＜7.0
6	五日生化需氧量	mg/L	≤3	＜2.0
7	氨氮	mg/L	≤0.5	＜0.10
8	总磷	mg/L	≤0.1	0.07
9	总氮	mg/L	≤0.5	2.30
10	铜	mg/L	≤1.0	0.001
11	锌	mg/L	≤1.0	0.002
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.17
13	硒	mg/L	≤0.01	＜0.001
14	砷	mg/L	≤0.05	0.002
15	汞	mg/L	≤0.00005	＜0.00005
16	镉	mg/L	≤0.005	＜0.001
17	铬（六价）	mg/L	≤0.05	＜0.02
18	铅	mg/L	≤0.01	＜0.001
19	氰化物	mg/L	≤0.05	＜0.002
20	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	＜0.002
21	石油类	mg/L	≤0.05	0.01
22	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	＜0.025

国家城市供水水质监测网广州监测站

报告编号：JCBG-202605-0003A　　样品编号：【010115】A-202605-0003

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 3838-2002 Ⅱ类	
23	硫化物	mg/L	≤0.1	＜0.02
24	粪大肠菌群	个/L	≤2000	7.5×10^{2}
25	硫酸盐	mg/L	≤250	21.4
26	氯化物	mg/L	≤250	9.3
27	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.75
28	铁	mg/L	≤0.3	＜0.001
29	锰	mg/L	≤0.1	＜0.001
------本页以下空白------				

国家城市供水水质监测网广州监测站

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告（附表）

报告编号：JCBG-202605-0003A　　样品编号：【010115】A-202605-0003

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
1	水温	GB/T 13195-1991	水温计
2	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	台式pH计
3	溶解氧	HJ 506-2009	溶解氧仪
4	高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 4.1	滴定管
5	化学需氧量	HJ/T 399-2007	紫外可见分光光度计
6	五日生化需氧量	HJ 505-2009	溶解氧仪
7	氨氮	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计
8	总磷	GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计
9	总氮	HJ 636-2012	紫外可见分光光度计
10	铜	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
11	锌	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
12	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
13	硒	GB/T 5750.6-2023 10.1	原子荧光光度计
14	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	原子荧光光度计
15	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	原子荧光光度计
16	镉	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
17	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 13.1	紫外可见分光光度计
18	铅	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
19	氰化物	CJ/T 141-2018 5.2.2	流动注射分析仪
20	挥发酚类（以苯酚计）	CJ/T 141-2018 5.4.2	流动注射分析仪
21	石油类	GB/T 5750.7-2023 6.2	紫外可见分光光度计

国家城市供水水质监测网广州监测站

报告编号：JCBG-202605-0003A　　样品编号：【010115】A-202605-0003

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
22	阴离子合成洗涤剂	CJ/T 141-2018 5.5.2	流动注射分析仪
23	硫化物	GB/T 5750.5-2023 9.1	紫外可见分光光度计
24	粪大肠菌群	HJ 1001-2018	恒温培养箱
25	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
26	氯化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
27	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
28	铁	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
29	锰	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
------以下空白------			

国家城市供水水质监测网广州监测站

210013060990

国家城市供水水质监测网广州监测站

检 测 报 告

样 品 名 称：　　出厂水

委 托 单 位：　　广州市自来水有限公司南洲水厂

报 告 编 号：　　JCBG-202605-0007B

检测机构公章

地址：广州环市西路5号　　邮政编码：510160　　电话：　020-81730275

国家城市供水水质监测网广州监测站

检 测 机 构 声 明

一、本监测站已通过国家实验室资质认定评审，证书编号：210013060990。

二、本监测站保证检测数据的科学性、公正性和准确性，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

三、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量体系文件进行。

四、本监测站对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。

五、本监测站对客户提供的样品信息，给予明确标识，不承担核实责任，结果仅适用于收到的样品。

六、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。

七、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

八、本检测报告必须经授权签字人签发才能有效。

九、委托方对检测报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检测报告期限终止日起7天内提出申诉，逾期不予受理。微生物检测结果不做复检。

十、任何人不得使用本报告进行不当宣传。

十一、申诉受理部门：综合管理室　　电话：020-81730275

国家城市供水水质监测网广州监测站

一、检测概况

报告编号	JCBG-202605-0007B	样品编号	【010115】B-202605-0007
采样日期	2026年5月12日	接样日期	2026年5月12日
委托单位	广州市自来水有限公司南洲水厂	委托单位地址	广州市海珠区南洲路935号
样品名称	出厂水	采样地点	南洲水厂DN2200出厂水
样品数量	1	样品性状	液体
采样人员	苏兆斌、廖志恒	采样情况	正常
包装情况	完好	检验日期	2026年05月12日至2026年05月19日
参考标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
采样计划	《国家城市供水水质监测网广州监测站2026年5月采样计划》		
采样方法	《水样采样作业指导书》GZ/D(3)-16		
检测结果与方法设备等信息见检测报告及附表			

二、备注：

1、该样品采用次氯酸钠消毒，游离氯为现场检测。2、未使用臭氧、二氧化氯等消毒方式。
3、总硬度检测结果以$CaCO_3$计。

编制：　　审核：　　签发：

签发日期:**2026年6月2日**

国家城市供水水质监测网广州监测站

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

报告编号：JCBG-202605-0007B　　样品编号：【010115】B-202605-0007

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2022	
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.002
5	镉	mg/L	≤0.005	＜0.001
6	铬（六价）	mg/L	≤0.05	＜0.02
7	铅	mg/L	≤0.01	＜0.001
8	汞	mg/L	≤0.001	＜0.00005
9	氰化物	mg/L	≤0.05	＜0.002
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.21
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.80
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.008962
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.001508
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.005539
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	＜0.000041
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	--	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.2570
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.006
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	0.009
19	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.0588
20	色度	度	≤15	＜5
21	浑浊度	NTU	≤1	0.13

国家城市供水水质监测网广州监测站

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2022	
22	臭和味	—	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	—	无	无
24	pH	无量纲	6.5～8.5	7.52
25	铝	mg/L	≤0.2	0.037
26	铁	mg/L	≤0.3	＜0.001
27	锰	mg/L	≤0.1	＜0.001
28	铜	mg/L	≤1.0	＜0.001
29	锌	mg/L	≤1.0	＜0.001
30	氯化物	mg/L	≤250	12.7
31	硫酸盐	mg/L	≤250	20.8
32	溶解性总固体	mg/L	≤1000	157
33	总硬度	mg/L	≤450	98.0
34	高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	≤3	1.0
35	氨（以N计）	mg/L	≤0.5	＜0.05
36	总α放射性	Bq/L	≤0.5	＜0.02
37	总β放射性	Bq/L	≤1	0.03
38	游离氯	mg/L	0.3～2	0.63
------本页以下空白------				

国家城市供水水质监测网广州监测站

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告（附表）

报告编号：JCBG-202605-0007B　　样品编号：【010115】B-202605-0007

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.3	恒温培养箱
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.3	恒温培养箱
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	恒温培养箱
4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	原子荧光光度计
5	镉	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
6	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 13.1	紫外可见分光光度计
7	铅	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	原子荧光光度计
9	氰化物	CJ/T 141-2018 5.2.2	流动注射分析仪
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
11	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
12	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
15	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
17	二氯乙酸	CJ/T 141-2018 9.8.1	离子色谱仪
18	三氯乙酸	CJ/T 141-2018 9.8.1	离子色谱仪
19	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.2	离子色谱仪
20	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	铂-钴标准色列

国家城市供水水质监测网广州监测站

报告编号：JCBG-202605-0007B　　样品编号：【010115】B-202605-0007

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
21	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	台式浊度计
22	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	锥形瓶
23	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	无
24	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	台式pH计
25	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
26	铁	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
27	锰	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
28	铜	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
29	锌	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
30	氯化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
31	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
32	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	电子分析天平
33	总硬度	GB/T 5750.4-2023 10.1	滴定管
34	高锰酸盐指数（以O_2计）	GB/T 5750.7-2023 4.1	滴定管
35	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023 11.1	紫外可见分光光度计
36	总α放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	放射性测量仪
37	总β放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	放射性测量仪
38	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	便携式余氯仪
------以下空白------			

国家城市供水水质监测网广州监测站

210013060990

国家城市供水水质监测网广州监测站

检 测 报 告

样 品 名 称：　　管网水

委 托 单 位：　　广州市自来水有限公司南区供水分公司

报 告 编 号：　　JCBG-202605-0006C

检测机构公章

地址：广州环市西路5号　　邮政编码：510160　　电话：　020-81730275

国家城市供水水质监测网广州监测站

检 测 机 构 声 明

一、本监测站已通过国家实验室资质认定评审，证书编号：210013060990。

二、本监测站保证检测数据的科学性、公正性和准确性，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

三、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量体系文件进行。

四、本监测站对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。

五、本监测站对客户提供的样品信息，给予明确标识，不承担核实责任，结果仅适用于收到的样品。

六、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效。

七、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

八、本检测报告必须经授权签字人签发才能有效。

九、委托方对检测报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检测报告期限终止日起7天内提出申诉，逾期不予受理。微生物检测结果不做复检。

十、任何人不得使用本报告进行不当宣传。

十一、申诉受理部门：综合管理室　　电话：020-81730275

国家城市供水水质监测网广州监测站

一、检测概况

报告编号	JCBG-202605-0006C	样品编号	【010115】C-202605-0006
采样日期	2026年5月12日	接样日期	2026年5月12日
委托单位	广州市自来水有限公司南区供水分公司	委托单位地址	广州市海珠区赤岗北路13号
样品名称	管网水	采样地点	（海203）海珠区新港西路攀桂街30号水表旁
样品数量	1	样品性状	液体
采样人员	胡浩然、李卓云	采样情况	正常
包装情况	完好	检验日期	2026年05月12日至2026年05月21日
参考标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
采样计划	《国家城市供水水质监测网广州监测站2026年5月采样计划》		
采样方法	《水样采样作业指导书》GZ/D(3)-16		
检测结果与方法设备等信息见检测报告及附表			

二、备注：

1、该样品采用次氯酸钠消毒，游离氯为现场检测。2、未使用臭氧、二氧化氯等消毒方式。
3、总硬度检测结果以$CaCO_3$计。

编制：　　审核：　　签发：

签发日期:**2026年6月2日**

国家城市供水水质监测网广州监测站

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

报告编号：JCBG-202605-0006C　　样品编号：【010115】C-202605-0006

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2022	
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
4	砷	mg/L	≤0.01	0.002
5	镉	mg/L	≤0.005	＜0.001
6	铬（六价）	mg/L	≤0.05	＜0.02
7	铅	mg/L	≤0.01	＜0.001
8	汞	mg/L	≤0.001	＜0.00005
9	氰化物	mg/L	≤0.05	＜0.002
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.21
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.84
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.013172
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.001850
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.007326
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	＜0.000041
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	--	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.3603
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	＜0.002
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	0.010
19	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.0580
20	色度	度	≤15	＜5
21	浑浊度	NTU	≤1	0.11

国家城市供水水质监测网广州监测站

报告编号：JCBG-202605-0006C　　样品编号：【010115】C-202605-0006

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2022	
22	臭和味	—	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	—	无	无
24	pH	无量纲	6.5～8.5	7.67
25	铝	mg/L	≤0.2	0.039
26	铁	mg/L	≤0.3	＜0.001
27	锰	mg/L	≤0.1	＜0.001
28	铜	mg/L	≤1.0	0.002
29	锌	mg/L	≤1.0	0.005
30	氯化物	mg/L	≤250	12.9
31	硫酸盐	mg/L	≤250	20.8
32	溶解性总固体	mg/L	≤1000	155
33	总硬度	mg/L	≤450	98.0
34	高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	≤3	0.8
35	氨（以N计）	mg/L	≤0.5	＜0.05
36	总α放射性	Bq/L	≤0.5	＜0.02
37	总β放射性	Bq/L	≤1	＜0.03
38	游离氯	mg/L	0.05～2	0.32
------本页以下空白------				

国家城市供水水质监测网广州监测站

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告（附表）

报告编号：JCBG-202605-0006C　　样品编号：【010115】C-202605-0006

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.3	恒温培养箱
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.3	恒温培养箱
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	恒温培养箱
4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	原子荧光光度计
5	镉	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
6	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 13.1	紫外可见分光光度计
7	铅	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	原子荧光光度计
9	氰化物	CJ/T 141-2018 5.2.2	流动注射分析仪
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
11	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
12	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
15	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	GB/T 5750.8-2023 4.3	气相色谱仪
17	二氯乙酸	CJ/T 141-2018 9.8.1	离子色谱仪
18	三氯乙酸	CJ/T 141-2018 9.8.1	离子色谱仪
19	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.2	离子色谱仪
20	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	铂-钴标准色列

国家城市供水水质监测网广州监测站

报告编号：JCBG-202605-0006C　　样品编号：【010115】C-202605-0006

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
21	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	台式浊度计
22	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	锥形瓶
23	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	无
24	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	台式pH计
25	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
26	铁	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
27	锰	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
28	铜	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
29	锌	GB/T 5750.6-2023 4.5	电感耦合等离子体质谱仪
30	氯化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
31	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 6.2	离子色谱仪
32	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	电子分析天平
33	总硬度	GB/T 5750.4-2023 10.1	滴定管
34	高锰酸盐指数（以O_2计）	GB/T 5750.7-2023 4.1	滴定管
35	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023 11.1	紫外可见分光光度计
36	总α放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	放射性测量仪
37	总β放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	放射性测量仪
38	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	便携式余氯仪
------以下空白------			

国家城市供水水质监测网广州监测站